

«УТВЕРЖДАЮ» Директор образовательной организации <u>О.В.Самарская</u> «<u>16</u>» мая 2025 года	«СОГЛАСОВАНО» Начальник площадки отдыха и досуга детей <u>Л.В.Бударина</u> «<u>16</u>» мая 2025 года
---	--

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1 Территория лагеря должна постоянно содержаться в чистоте.
- 1.2 Эвакуационные проходы и лестницы не загромождать каким – либо оборудованием и предметами.
- 1.3 В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.6 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.7 По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2 Курить в помещениях учреждения.
- 2.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в чердачных помещениях.
- 2.4 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы.
- 2.5 Забивать гвоздями двери эвакуационных проходов.
- 2.6 Оставлять без присмотра включенные в сеть приборы.
- 2.7 Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 2.8 Применять для освещения свечи, керосиновые лампы
- 2.9 Закрывать помещения по окончании рабочего дня без проведения тщательного осмотра их, выявления и устранения недостатков, могущих привести к пожару

3. При проведении мероприятий

- 3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий в лагере несет руководитель
- 3.2. Перед началом проведения культурно – массовых мероприятий тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы, наличие и исправность средств пожаротушения
- 3.3. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно – массовых мероприятий
- 3.4. На время проведения культурно – массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство воспитателей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 3.5. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару
- 3.6. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов
- 3.7. Полностью гасить свет во время спектаклей или представлений

4. Действия при возникновении пожара.

- 4.1. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п), ОБЯЗАН:
 - 4.2. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01.
 - 4.3. Четко назвать адрес: (**название**), место возникновения пожара, а также свою должность и фамилию.
 - 4.4. Оповестить о пожаре других работников и поставить в известность начальника лагеря и администрацию школы
 - 4.5. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и персонал из помещения.
 - 4.6. Покидая помещение закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма.
 - 4.7. После эвакуации проверить наличие детей по спискам.
 - 4.8. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в здании средствами пожаротушения

5. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- 5.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону
- 5.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям, инструктору по физической культуре, а также другим работникам лагеря нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации,
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
- 5.3. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания детей в опасной зоне, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах
- 5.4. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

Ознакомлены:

Табенюк В. И. Таш
Мараховская Ж. Н. Таш
Никольская Р. С. Таш
Мирошник В. А. Таш
Чернова О. В. Таш
Губарь Р. В. Таш
Мельва Н. Н. Таш