

 УТВЕРЖДАЮ» Директор образовательной организации <u>О.В.Самарская</u> «<u>16</u>» мая 2025 года	«СОГЛАСОВАНО» Начальник площадки отдыха и досуга детей <u>Л.В.Бударина</u> «<u>16</u>» мая 2025 года
--	--

Инструкция по пожарной безопасности для работников школьного лагеря

1. Общие требования

1.1.

Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ и является обязательным документом по охране труда в лагере.

1.2.

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3.

Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря.

1.4.

Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1.

Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01,112), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.

2.2.

На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации лагеря с дневным пребыванием при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.

2.3.

На территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую листву и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.4.

Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- 2.5.
Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.
- 2.6.
Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- 2.7.
В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади помещения), В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).
- 2.8.
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.9. При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.
- 2.10.
Электросветильники должны быть закрыты колпаками.
- 2.11.
По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.
- 2.12.
Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

- 3.1.
Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря.
- 3.2.
Куриль в помещениях учреждения.
- 3.3.
Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.4.
Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 3.5.
Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.6.
Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 3.7.
Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

Ознакомлены:

Табеев В. И. Тас

Мараховские Н. Н. Тас

Никольская Н. С. Тас

Миренко В. А. Тас

Чирова О. В.

Тубарь О. В. Тас

Мелова Н. Н. Тас